


Prüfbericht / Rapporto di prova

Fenster / Finestre

Bedienungskräfte / Forze di manovra	EN 12046-1
Luftdurchlässigkeit / Permeabilità all'aria	EN 1026
Schlagregendichtheit / Tenuta all'acqua	EN 1027
Widerstand gegen Windlast / Resistenza al carico del vento	EN 12211
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	EN 14351-1

Auftraggeber Committente	FALEGNAMERIA WIDMANN FRANCO DI WIDMANN FABIANO VIA DEL PRA DE LA FIERA 12, 38010 SANZENEO (TN), ITALIA
-----------------------------	---

Identifikation	ARREDA 9DUE		
Identificazione			
Bezeichnung	2-flg. Dreh-Kipp / Dreh-Fenster		
Designazione	Finestra a 2 ante a rotazione / con apertura a ribalta		
Abmessungen	Breite / Larghezza	1700 mm	
Dimensioni	Höhe / Altezza	1600 mm	
Rahmenmaterial	Holz / Fichte		
Materiale del telaio	Legno / Abete		
Bautiefe	Rahmen / Telaio	92 mm	
Spessore	Flügel / Anta	92 mm	
Falzsystem	Dreifachfalz		
Sistema di battuta	Trippla battuta		
Schließzustand	Verschlossen / Stellung der Verriegelung - neutral		
Stato di chiusura	Bloccato / Posizione del blocco - neutro		



Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Classificazione del provino secondo il produttore

Bedienungskräfte Forze di manovra		EN 13115	2
Luftdurchlässigkeit (Mittelwert) Permeabilità all'aria (valore medio)		EN 14351-1	4
Schlagregendichtheit Tenuta all'acqua		EN 12208	8A
Widerstand gegen Windlast Resistenza al carico del vento		EN 12210	C4 / B4 / A4
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		EN 14351-1	350 N