


Prüfbericht / Rapporto di prova

Fenster / Finestre

Bedienungskräfte / Forze di manovra	EN 12046-1
Luftdurchlässigkeit / Permeabilità all'aria	EN 1026
Schlagregendichtheit / Tenuta all'acqua	EN 1027
Widerstand gegen Windlast / Resistenza al carico del vento	EN 12211
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	EN 14351-1
Belastung mit einem weichem, schweren Stoßkörper / Urto da corpo molle e pesante	EN 13049

Auftraggeber Committente	FALEGNAMERIA WIDMANN FRANCO DI WIDMANN FABIANO VIA DEL PRA DE LA FIERA 12, 38010 SANZENEO (TN), ITALIA
-----------------------------	---

Identifikation Identificazione	ARREDA 9DUE		
Bezeichnung Designazione	2-flg. Dreh-Kipp Fenstertür mit Seitenteil Porta finestra a 2 ante a ribalta con pannello laterale		
Abmessungen Dimensioni	Breite / Larghezza	2000 mm	
	Höhe / Altezza	2200 mm	
Rahmenmaterial Materiale del telaio	Holz / Fichte		
	Legno / Abete		
Bautiefe Spessore	Rahmen / Telaio	92 mm	
	Flügel / Anta	92 mm	
Falzsystem Sistema di battuta	Dreifachfalz		
	Trippla battuta		
Schließzustand Stato di chiusura	Verschlossen / Stellung der Verriegelung - neutral Bloccato / Posizione del blocco - neutro		



Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Classificazione del provino secondo il produttore

Bedienungskräfte Forze di manovra		EN 13115	1
Luftdurchlässigkeit (Mittelwert) Permeabilità all'aria (valore medio)		EN 14351-1	4
Schlagregendichtheit Tenuta all'acqua		EN 12208	3A
Widerstand gegen Windlast Resistenza al carico del vento		EN 12210	C3 / B3 / A3
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		EN 14351-1	350 N
Belastung mit einem weichem, schweren Stoßkörper Urto da corpo molle e pesante		EN 13049	3